

質疑・回答書

告示番号		件名	令和2年度緑丘配水池屋上外壁改修工事
No	質疑事項		回答
1	今回全面撤去となっております屋根部の既存防水層材質・厚みをご教授願います。		既存防水の種類は、ウレタン系塗膜防水工法となります。 厚みについては、竣工から20年以上経過していることから不明です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp