

質疑・回答書

告示番号	市立豊中病院告示第3号	件 名	市立豊中病院手術室空調設備改修工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>新設蒸気配管の管種ですが M-01特記仕様書で配管用炭素鋼鋼管SGP-A、 M-20図現状図で圧力配管用鋼管(黒)と記されています 圧力配管用鋼管(黒)としてよろしいでしょうか。</p>		<p>よろしいです。</p>
2	<p>M-07図風量調整機器表 CAVの風量範囲を超えているものがあり、風量調整が困難な可能性があります。調整方法をご指示願います。</p>		<p>施工開始後の現地調査により判断するものとします。なお、風量範囲を超えた設定が不可の場合、限界値にて設定、ACP-201系統単体での不足分は、今回ダクトを接続する204系統より補い、それによる増分は排気ファンの排気量調整によりバランスを取ると考えます。なお、設計書指定のOR各室との差圧を優先するものとします。</p>
3	<p>手術室天井走行ガードレールのメーカー名品番等お教えてください。</p>		<p>点滴ランナー中型(杉田エース)相当とします。</p>