

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第43号	件 名	令和2年度猪名川流域下水道原田処理場1系分配槽設備工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>現場説明書(工事編)、「支払限度額について」において、初年度53%、翌年度残額とありますが、具体的な内訳と各会計年度において必ず達成しなければならない出来高内容を御教示ください。</p>		<p>受注後協議によります。</p>
2	<p>本案件においては「豊中市発注工事における監理技術者及び現場代理人に関する取扱要領」に基づき、主任(監理)技術者及び現場代理人は工場製作期間の専任性は無く、現場工事期間において別の者への切り替えは可能と考えて宜しいでしょうか。</p>		<p>ご質問のとおりです。</p>
3			
4			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp