

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第49号	件 名	令和2年度小曾根第1ポンプ場電気設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	特記仕様書2ページ第1章 第2条「3. 指定部分工事の概要」に「No.2雨水ポンプおよびエンジンポンプ補機の電気設備の更新を行い、運転操作、監視制御を行えるようにする」とありますが、今年度電気工事の現場作業があるとの認識で宜しいでしょうか。	ご質問の通りです。	
2	特記仕様書26ページ第4節「7)その他」に「ア) ポンプ・補機類の連動運転制御など現有施設を維持すること」とありますが、今年度のNo.2雨水ポンプ設備更新工事完成時においても、既存設備との連動制御、No.1・3雨水ポンプとの台数制御まで行えるよう復元させるということでしょうか。	ご質問の通りです。	
3	特記仕様書26ページ第4節「7)その他」に「ア) ポンプ・補機類の連動運転制御など現有施設を維持すること」とありますが、切替の各工程において、既設コントローラの仮処置は本工事に含まれますでしょうか。	ご質問の通りです。	
4	図面E-42, E-43より、既設の監視室コントローラ盤、I/O盤は撤去対象外と考えて宜しいでしょうか。	ご質問の通りです。	
5	関連工事である「令和2年度小曾根第1ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事」について、令和3年度現地施工予定の電動ポンプ2台の更新は、機械工事側は1台ずつ更新していく予定なのか、2台合わせて更新の予定なのか、豊中市様として既定していることはありますか。また2台合わせての更新が可能であるのかご教示ください。	既定はしていません。 2台合わせての更新は可能ですが、詳細は受注後協議によります。	