

質疑・回答書

告示番号		件名	千里南町桃山公園外施設再整備工事
No	質疑事項		回答
1	代価表第88号のモルタル材料について、比重はどのように計算されていますか。		積算は施工パッケージで計算しておりますが、使用量はモルタル1m3当たり、セメント0.53t、砂1.05m3です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp