

質疑・回答書

告示番号		件 名	穂積2号線水路整備工事
No	質疑事項	回 答	
1	今回工事対象になる、水路の水は工事期間中ドライになるのでしょうか又、水替え工は必要でないのですか	工事期間中は渇水時期のため、基本的にドライであると想定していますが、状況に応じて別途協議します。	
2	施工対象の南北の道路は工事中は通行止めにて作業可能なのでしょうか	通行止めでの工事を想定しています。	
3	基礎コンクリートの数量が計上されていませんがどの様に扱えばよろしいのでしょうか	当該設計の基礎コンクリートは均しコンクリートと同様の役割を果たすものであり、材料等は代価表(第11号)の施工パッケージ内に含まれています。	
4			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp