

質疑・回答書

| 告示番号 | 020301010010020200148 | 件 名 | 豊中市立第十八中学校No.3雨水ポンプ改修工事 |
|------|--|--|-------------------------|
| No | 質疑事項 | 回 答 | |
| 1 | 参考数量書のポンプ仕様と設計図の仕様が違います 設計図の仕様で機器を選定します。 宜しいでしょうか。 | ポンプの仕様は250φ × 5.2m ³ /min × 17.1m × 22kWとします。 P-5 雨水ポンプ詳細図・雨水ポンプ仕様を別添のとおり改めます。 | |
| 2 | 参考数量書に電源ケーブル接続替え電気工事の項目がありません 追加しますか。 | 参考数量書の雨水ポンプという項目の中に、電気工事を含んでいます。 | |
| 3 | 特記仕様書(1) 排水設備項目● 配管材料も●ですが 配管はどの部分が更新ですか。 | 配管材料の更新はありません。 P-2 機械設備 特記仕様書1を別添のとおり改めます。 | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp