


施工箇所断面図 1/50

新設雨水ポンプ仕様

出力	22kW
吐出力	5.2m <sup>3</sup> /min
吐出口径	250A
揚程	17.1m
電源	3φ200V

- ※ポンプ撤去・新設作業前に、雨水ポンプ動力操作盤にてブレーカをOFFにすること
- ※ポンプは付属吐出し曲管を含め交換を行うこと
- ※ポンプの電源ケーブルは付属電源ケーブルを使用すること
- ※電源ケーブルの接続替えは、雨水ポンプピット内の盤内にて接続、レジソ注入工法等で防水性を確保すること

	検印	豊中市立第十八中学校No. 3雨水ポンプ改修工事	令和2年(2020年)11月	No P-5 5
		雨水ポンプ詳細図・雨水ポンプ仕様	S:1/50	
		豊中市財務部施設課	1級建築士登録 第256765号 西本 裕昭	