

## 質疑・回答書

| 告示番号 |   | 件 名  | 豊中市立第十六中学校空調設備改修工事 |
|------|---|--|--------------------|
| No   | 質疑事項  | 回 答  |                    |
| 1    | <p>図面NO.AC-05、6 改修機器について既存の集中リモコンへ接続が必要とあるため、既存の集中リモコンのメーカー名および型番を教えてください</p> | <p>既存の集中リモコンのメーカー名は三菱電機株式会社、型番はG-50-Wです。</p> |                    |
|      |   |  |                    |
|      |   |  |                    |
|      |   |  |                    |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp