

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第72号	件名	令和2年度下水道築造工事(新免幹線・その1)
No	質疑事項	回 答	
1	各項目の水は間接費について処分費扱いとされているかご教示願います。	処分費扱いしております。	
2	設計書-386、387、388号代価表-硬質塩化ビニル管設置工について 時間的制約を受ける場合の補正をしているかご教示願います。	時間的制約を受ける(7時間以下4時間以上)の補正をしております。	
3	設計書-88号代価表-換気設備工について トンネル坑外の送気管配管延長をご教示願います。	トンネル坑外の送気管配管延長は13.860mです。	
4	設計書-177、497号代価表-投棄料 砂質土は 地山、ほぐした状態のどちらで計上されているかご教示願います。	地山です。	
5	設計書-256号代価表 グラウトポンプの単価について、損料単価はR2建設機械等損料表の11欄と15欄のどちらで計上されているかご教示願います。	15欄です。	

6	設計書-256号代価表 グラウトミキサの単価について、損料単価はR2建設機械等損料表の11欄と15欄のどちらで計上されているかご教示願います。	15欄です。
7	設計書-1号代価表の諸雑費についてご教示願います。 ①有効桁が上位4桁になるように調整金を計上している ②諸雑費は計上していない ③その他(計上方法をご提示願います)	①です。
8	設計書-28号代価表の諸雑費についてご教示願います。 ①有効桁が上位4桁になるように調整金を計上している ②諸雑費は計上していない ③その他(計上方法をご提示願います)	①です。
9	設計書-40号代価表の諸雑費についてご教示願います。 ①有効桁が上位4桁になるように調整金を計上している ②諸雑費は計上していない ③その他(計上方法をご提示願います)	①です。
10	設計書-478号代価表の諸雑費についてご教示願います。 ①有効桁が上位4桁になるように計上している ②諸雑費は計上していない ③その他(計上方法をご提示願います)	①です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp