

## 質疑・回答書

告示番号	29	件名	豊中市立文化芸術センター中ホール内装改修工事
No	質疑事項		回答
1	現場説明書に現場着手予定日が7月1日になっていますが、着手日を早めることは可能でしょうか。ご指示願います。		ホールは、令和3年7月1日から令和4年3月31日の期間が閉館となりますので、現場着手は7月1日からとなります。現場着手までの期間で、ホールの利用がないときに限り、現場調査を行うことは可とします。
2	A52図 天井伏図㊦のアルミプレート1.5(裏プaster塗り)は、参考メーカー、品番等があるのでしょうか。あればご指示願います。		工場制作の部材となりますので、参考メーカー、品番はありません。なお、参考見積業者は、(株)パルトウー、(株)江原製作所、(株)姫路メタルアートです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp