

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第4号	件名	令和2年度水道配水管敷設工事(No.601宮山町2丁目外)
No	質疑事項		回答
1	単価表第51号の1給水管接合替工の配水管呼び径50mm給水管呼び径30mmのサドル分水栓建込み工(ポリエチレン管)の歩掛の開示をお願いします。		配管工 0.07人、普通作業員 0.07人、諸雑費 1%です。
2	φ50工区路面本復旧工事の薄層カラー舗装工(樹脂系滑り止め舗装工)の補正係数の開示をお願いします		補正係数は適用なしです。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp