

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第6号	件名	令和2年度下水道取付管更新(No.601玉井町1丁目外)
No	質疑事項		回答
1	代価表第26号について マンホール蓋調整用型枠損料φ600の単価をご教示下さい。		500円です。
2	代価表第27号について 調整駒・ボルトの単価をご教示下さい。		3,500円です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp