

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第11号	件名	令和2年度水道配水管敷設工事(No.605豊南町西4丁目外)
No	質疑事項		回答
1	第110号単価表 フランジ接手工(耐震性フランジ補強金具使用) 補修弁部 呼び径75(80)mmの割増率の開示をお願いします。		フランジ継手の歩掛の130%としています。 (令和2年度水道事業実務必携P.53)
2			
3			
4			

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp