

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第4号	件 名	令和2年度水道配水管敷設工事(No.601宮山町2丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	<p>第141号単価表の止水栓取付け工の1箇所当たりの配管工と普通作業員の歩掛りをご教授下さい。</p>		<p>配管工 0.061人、普通作業員 0.014人です。</p>
2	<p>第2号明細書の 鉄くず 故銑Bは設計書の摘要欄のR2.10 建P794 積P75 ではプラス表示ですが 大阪府当月物価資料10月はマイナス表示なので プラス表示かマイナス表示かどちらが正しいかご教授下さい。</p>		<p>建設物価及び積算資料に記載の買入れ価格をマイナスしています。</p>
3	<p>第72号単価表の表層(車道・路肩部)1㎡当たり単価表で施工パッケージ単価ですがアスファルトフィニッシュ賃料と振動ロー賃料とタイヤロー賃料は各機種 賃貸長期割引あり なのか 長期割引なし なのかご教授下さい。</p>		<p>アスファルトフィニッシュ賃料と振動ロー賃料とタイヤロー賃料は、長期割引なしです。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp