

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第48号	件 名	(仮称)豊中市立北校建設空調設備工事、(仮称)豊中市南部コラボセンター建設空調設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	函面番号AC-101他 空調設備機器表 PAC室外機に“高効率型”の記載が御座いますが、機器選定するにあたり満足する必要のあるAPFの値をご教示下さい。	空調機メーカーごとにAPFの値が異なるため、APFの値の指定はありませんが、標準型ではなく高効率型の機種で機器選定をしてください。	
2			
3			
4			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp