

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市公示第49号	件 名	(仮称)豊中市立北校給排水衛生設備工事、(仮称)豊中市南部コラボセンター建設給排水衛生設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	WHG-2ガス給湯器について、MP-101機器表では、屋内設置型となっていますが、MP-113.124の平面図から屋外設置型と考えて良いですか。ご教示下さい。	平面図を正とし屋外設置型とします。	
2	WHG-4ガス給湯器の設置場所について、MP-123図の配膳室(1)(2)の設置場所では、給排気管のm数が、既定のm数を超えると思われます。設置場所の変更が必要かと思われませんが、ご教示下さい。	発注図のとおり積算をお願いします。変更が必要な場合は、受注後協議と致します。	
3	WHG-5ガス給湯器の設置場所について、50号給湯器では、上方給排気(FF)式の設定が無い為、MP-123図の調理準備室の設置場所には設置不可と思われます。設置場所の変更が必要かと思われませんが、ご教示下さい。又、型番等の指定があれば、ご教示下さい。	発注図のとおり積算をお願いします。変更が必要な場合は、受注後協議と致します。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp