



質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第48号	件 名	(仮称)豊中市立北校建設空調設備工事、(仮称)豊中市南部コラボセンター建設空調設備工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>函面番号AC-111、AC-149他</p> <p>全熱交換器以外の換気機器類のコントロールスイッチにつきまして、24時間換気対応のものにつきましても機器表及び平面図の通り電気設備業者様にてご準備頂けると考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>全熱交換器以外の換気機器類のコントロールスイッチについては、24時間換気対応のものについても、機器表及び平面図の通り別途電気設備工事とします。</p>
2	<p>全熱交換器リモコンスイッチにつきまして、機器表内特記事項の記載の通り24時間換気以外の室についても全て24時間換気対応のリモコンスイッチと考えてよろしいでしょうか。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>【リモコンスイッチ参考画像】</p> <p>24時間換気対応</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>非対</p> </div> </div>		<p>全熱交換器リモコンスイッチについて、機器表内特記事項の記載の通り、24時間換気以外の室についても全て24時間換気対応のリモコンスイッチとします。</p>

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第48号	件名	(仮称)豊中市立北校建設空調設備工事、(仮称)豊中市南部コラボセンター建設空調設備工事
No	質疑事項	回 答	
3	<p>函面番号AC-110</p> <p>HEU-S2-14につきまして、機器表の特記事項4.に“天吊隠ぺいダクト形空調換気扇の選定は特強モードは使用しないこと”と記載がございますが、機器表通りの仕様ですと特強ノッチとなります。 特強ノッチで選定してもよろしいでしょうか。</p>	<p>HEU-S2-14については、特強ノッチで選定するものとします。</p>	
4	<p>上記質疑につきまして特強ノッチが不可の場合、仕様をご提示ください。</p>	<p>上記質疑については、特強ノッチで選定するものとします。</p>	
5	<p>函面番号AC-210</p> <p>FE-C4-3ストレートシロッコファンにつきまして、1φ×100Vでの選定が出来ません。 仕様をご提示ください。</p>	<p>FE-C4-3ストレートシロッコファンの仕様は以下とします。 ・2100m³/h×100Pa×3φ-200V×0.57kW</p>	
6	<p>函面番号AC-112、AC-223</p> <p>エア搬送ファンにつきまして、リモコンスイッチは機器表の通り不要(別途電気設備工事)と考えてよろしいでしょうか。 必要な場合は配線工事・リモコン取付工事区分及び配線平面図も併せてご指示ください。</p>	<p>エア搬送ファンについては、リモコンスイッチは機器表の通り不要(別途電気設備工事)とします。</p>	