

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第16号	件 名	令和2年度下水道取付管更新工事(No.602上野西2丁目外)その2
No	質疑事項	回 答	
1	①改良土と再生土は、違う材料なのですか？②再生土1m <sup>3</sup> 当たりのトン換算の計算式を教えてください。	①積算に用いている再生土は、改良土及び良質土です。 ②再生土 1.0m <sup>3</sup> →1.8t	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp