

## 質疑・回答書

告示番号	第251号	件 名	豊中市立北丘小学校エレベーター設置工事
No	質疑事項		回 答
1	S06基礎伏図と2階床梁伏図に鉄骨梁補強の記載がありますが、詳細図がありません。既設と考えてよろしいでしょうか。		鉄骨梁補強は図面No.S06に記載のとおり新設とします。 詳細図は図面No.S08のとおりとします。
2	1階床下鉄骨梁補強が新設の場合は床下点検口から入ると考えてよろしいでしょうか。		質疑No.1に記載のとおり今回の工事で新設します。 1階床下鉄骨梁補強の施工は新設する床下点検口の利用を想定しています。
3	A23断面詳細図及びA42平面詳細図にEV昇降路側の壁ボード張りの記載がありませんが、不要と考えてよろしいでしょうか。		図面に記載のとおり耐火被覆以外にEV昇降路内の壁にボード張りは不要です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp