

## 質疑・回答書

告示番号	251	件 名	豊中市立北丘小学校エレベーター設置工事
No	質疑事項		回 答
1	図面番号A24 サッシAW101 アルミ引違窓の両サイドのアルミパネルを使用すると防火設備にならないのでどのように対応したら良いですか？		国住指第2148号(平成14年5月17日)の認定番号FP060NE-9305による構造方法・建築材料のとおりとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp