

## 質疑・回答書

告示番号		件名	豊中市立豊島体育館アリーナ空調機周囲柵設置工事
No	質疑事項		回答
1	(図面-3)フェンス柱足元の土間勾配による、柱の建ち調整はどのような対応をしたらよろしいでしょうか。		フェンス支柱とパネルが各々垂直、水平になるように現場調整を行うものとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp