

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第23号	件 名	令和3年度下水道改築工事(8工区 熊野町4丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	<p style="text-align: center;">特記仕様書(I、II)において 選定工法がSPR工法となっているが、SPR工法での施工以外 は認められないとの認識でよろしいでしょうか？</p>		<p>施工路線は汚水幹線で下水量が多く、完全な水替えは困難であるため、各工法を比較した結果、SPR工法以外は施工不可能であると判断しています。 また、SPR工法以外は、規制時間8時間以内での施工は不可能であると判断しています。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp