

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第28号	件名	令和3年度庄内下水処理場放流ゲート設備更新工事
No	質疑事項		回答
1	搬入口について 特記仕様書には搬入口が1か所しかなく、止水プラグを設置した後はゲートの開口部のみが搬入口となります。ゲートを設置する際、搬入口がゲート開口部のみでは狭すぎるので、もう1か所搬入口が必要と考えますが、新たな開口部設置をお考えでしょうか。		搬入口の箇所数については特記仕様書の通りです。 新たな開口部設置は考えていません。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp