

質疑・回答書

告示番号		件 名	令和3年度水道配水管設計業務委託(No.1)
No	質疑事項		回 答
1	<p>φ600mmは大口径と認識しておりますが、設計書では小口径として積算されているのでしょうか？ その場合、φ600mmの管径補正係数をお示ください。</p>		<p>基本歩掛は、小口径の区分を適用しています。 φ600mmの補正係数は、1.30としています。 なお、管径補正係数は、第1号単価表の「上記以外の補正T」の項目に記載したとおりです。</p>
2	<p>φ600mmを設計する上で、設計書には縦断図の作成は記載がないので作成不要と考えてよろしいでしょうか？</p>		<p>お見込みのとおりです。</p>
3	<p>流量計装設備詳細設計についての積算歩掛となる資料の提示をお願いします。</p>		<p>積算歩掛は、『令和2年度水道事業実務必携』の220ページ及び225ページの基本歩掛を適用しています。</p>