

## 質疑・回答書

告示番号		件名	令和3年度猪名川流域下水道原田処理場1・2系自家発電設備外更新実施設計業務委託
No	質疑事項	回答	
1	今回対象施設において、耐震診断、耐震補強設計は実施されていますか。	中央管理棟は耐震診断、耐震補強設計を実施済です。 高圧電気室は耐震診断のみ実施済です。 送風機棟は耐震診断、耐震補強設計を未実施です。	
2	今回の委託の中に、アスベスト分析の費用は含まれていないという解釈でよろしいですか。 含まれている場合は、分析方法(定性分析、定量分析)および個所数をご教示ください。	アスベスト分析の費用は含めていません。	
3	打合せ・現地調査の対象工種は、建築・建築機械・建築電気・電気の4工種と考えてよいですか。	対象工種は質疑事項の通りです。	
4	設計協議の中間打合せにおいて、主任技師は計上されていますか？	設計協議の中間打合せにおいて、主任技師は計上していません。	

## 質疑・回答書

告示番号		件 名	令和3年度猪名川流域下水道原田処理場1・2系自家発電設備外更新実施設計業務委託
No	質疑事項	回 答	
5	直接経費には、旅費交通費・電子成果品作成費等が計上されているという解釈でよろしいですか。	直接経費には電子成果品作成費のみ計上しています。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp