

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第324号	件 名	蛭池南町勝部線整備工事(3工区)
No	質疑事項	回 答	
1	排水工の自由勾配側溝基礎工のマットレス敷設工の積算方法を教えてください	100㎡当り 普通作業員 1.0人 、 シート(高強度ジオテキスタイル) 1㎡ を計上しています。 数量の変更については、協議事項とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp