

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第324号	件 名	蛭池南町勝部線整備工事(3工区)
No	質疑事項	回 答	
1	代価表14号 大型引戸門扉撤去工の歩掛をご教示願います。	1箇所当り 特殊作業員 0.5人 、 普通作業員 0.5人 を計上しています。	
2	代価表第102号の当たり代価が100m ² となっているのですが、使用材料の数量は1m ² になっています。このまま積算していいのでしょうか又、変更協議の対象になるのでしょうかご教示願います。当代価表の労務歩掛ご教示願います。	100m ² 当り 普通作業員 1.0人 、 シート(高強度ジオテキスタイル) 1m ² を計上しています。 数量の変更については、協議事項とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp