

質疑・回答書

| 告示番号 | 市立豊中病院告示第9号 | 件 名 | 市立豊中病院空調設備改修工事 |
|------|---|-----|--|
| No | 質疑事項 | | 回 答 |
| 1 | <p>函番E-03 新設するメーター及び変流器は別途制御盤メーカーより 支給になっています。各機器のメーカー名・型式を教えてください。</p> | | <p>電力モニター:UPM100-333300-20 変流器:CTW-20M-16 横河電機製品として見込んでください。</p> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp