

質疑・回答書

告示番号	件 名	千里緑地(新千里南町2丁目地内)法面改修工事
No	質疑事項	回 答
1	<p>金抜設計書 代価表(第49号)</p> <p>ダンプトラックの積算根拠をご教授下さい</p>	<p>ダンプトラックは単価26930円/日です。49号代価表の軽作業員は1.25人となります。 なお、単価内訳は小規模土工2t運搬で、下記のとおりです。 運転手(一般) 1人 小型ローリー・ハトロール給油2~4KL積載車 250 ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級 1.17供用日 タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当たり)ダンプトラック 2~3t・良好 1.17供用日</p>
2	<p>金抜設計書 代価表(第49号)</p> <p>剪定枝等処分料は税別で10,500円/台でよろしいでしょうか 又、経費は処分費として積算すればよろしいでしょうか</p>	<p>その内容で積算しています。経費は処分費です。</p>
3	<p>金抜設計書 代価表(第16号) の造園工は0.48人普通作業員は0.73人 金抜設計書 代価表(第17号) の造園工は1.38人普通作業員は1.89人 金抜設計書 代価表(第50号) の造園工は6.25人普通作業員は1.37人 金抜設計書 代価表(第53号) の造園工は9.93人普通作業員は2.78人 でよろしいでしょうか</p>	<p>その内容で積算しています。</p>
4	<p>金抜設計書 代価表(第59号)</p> <p>立入り防止柵 金網撤去について積算根拠をご教授下さい</p>	<p>100mあたりの内訳は下記のとおりです。 土木一般世話役 著しい制約(1.14) 0.3人 普通作業員 著しい制約(1.14) 5.05人</p>
5	<p>金抜設計書 代価表(第31号)</p> <p>街路灯撤去の電気及び普通作業員の人数を教えてください</p>	<p>人数は下記のとおりです。 電気 2.5人 普通作業員 2人</p>

6	<p>金抜設計書 代価表(第32号)</p> <p>積算上の無筋コンクリートの処分先は森山建設工業株式会社(豊中市原田中)でよろしいでしょうか そうでなければ処分先をご教授下さい</p>	「森山建設工業(株) 豊中市原田中」で積算しています。
7	<p>金抜設計書 内訳書(第2号)</p> <p>砂質土の積算上の処分先は株式会社西宮資材でよろしいでしょうか そうでなければ処分先をご教授下さい 予定価格を公表してないので公平性を保つために、きちんとした積算条件の提示をお願いします</p>	「(株)西宮資材 西宮市西宮浜」で積算しています。
8	<p>金抜設計書 代価表(第11号)</p> <p>蓋版設置の手間は計上無しでよろしいでしょうか</p>	蓋版設置の手間は計上していません。
9	<p>金抜設計書 代価表(第47号)</p> <p>10基当り電工5人普通作業員4人でよろしいでしょうか そうでなければ積算根拠をご教授下さい</p>	その内容で積算しています。
10	<p>金抜設計書 代価表(第48号)</p> <p>VUキャップφ150はR02、下水道促進協議会の単価資料でよろしいでしょうか そうでなければ資料元をご教授下さい</p>	その内容で積算しています。 金額は550円/個です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp