

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第386号	件 名	千里緑地(新千里南町2丁目地内)法面改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	代価表第31号街路灯撤去 労務数量をご教示下さい。 代価表第47号ポール建柱 労務数量をご教示下さい。	代価表第31号の労務数量は下記のとおりです。 電工 2.5人 普通作業員 2人 代価表第47号の労務数量は下記のとおりです。 電工5人 普通作業員4人	
2	大型使用機械の搬入経路及び大型ダンプトラックの通行経路 ご教示下さい。	緑地南西側道路から緑地内へ入り、施工箇所南側の緑地から重機進入する計画です。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp