

質疑・回答書

告示番号	豊中市下水道局告示41号	件名	令和3年度庄内下水処理場水処理棟外壁改修工事
No	質疑事項		回答
1	A01～07 特記仕様書に石綿含有除去の記載がありませんが、石綿含有物は無いと考えてよろしいでしょうか。		外壁仕上材にはアスベストの含有はありませんが、それ以外のモルタル塗等については現在調査中です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp