

質疑・回答書

告示番号	384	件 名	とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ及びとよなか国際交流センター空調設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>【AC-55.56】8F屋外機械置場からの既設機器搬出及び新設機器搬入据付について、AC-55図のフェンスバリアード部より室外機を吊り上げ、8F屋外機械置場に設置するかとおられるのですが、7Fから8Fまではチェーンブロックにて吊り上げるのでしょうか。チェーンブロックの設置場所が想定できない為、7から8Fへの搬出入経路及び方法を具体的にご教示いただけませんか。</p>	<p>図面番号AC-55、AC-56に記載のとおり、7階の屋上広場の吹き抜け部と8階屋外機械置場に仮設足場と搬入架台を設置し、屋外機械置場の防音壁を超える高さまで、チェーンブロックで吊り上げてから、搬出入することを想定しています。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp