質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第46号	件　　名	令和3年度利倉ポンプ場沈砂池設備更新工事

No	質疑事項	回　　答
1	撤去機器の重量を教示願います。	№1・№2自動除じん機 1基　22,500kg №1しさ搬出機 1基　10,500kg №2しさ搬出機 1基　6,800kg
2	撤去歩廊の重量を教示願います。	約3.5tを想定しています。
3	お見込みの浚渫量を教示願います。	約7.65㎥を想定しています。 状況によって増減する可能性があります。
4		

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
FAX　06-6858-7225
E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp