

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第45号	件名	令和3年度穂積ポンプ場雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項		回答
1	<p>【吐出井の排水について】 吐出弁取替作業中には、吐出井からの逆流があると考えられます。このため吐出井を空(フラップ弁以下の低水位)にする必要が生じます。 吐出井の滞留水は、設計図書M-4記載の『流出トラフポンプ(既設)』で排水可能でしょうか。</p>		流出トラフポンプで可能な水位までは、排水可能です。
2	<p>この場合、止水は吐出側にゲートもしくは角落し設備があるのでしょうか。</p>		吐出側にゲートおよび角落し設備はありません。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp