

## 質疑・回答書

告示番号	第405号	件 名	市営北条西住宅5棟、6棟外装改修工事
No	質疑事項		回 答
1	16-23 既設スレート撤去のうえ既設下地にコロニアル葺きになっていますが、メーカー仕様では鋼製下地組のうえ野地板張りになっています。設計通り既設下地で施工可能と考えてよろしいでしょうか。		図面番号16-23のとおりルーフィングシート張りの上、コロニアルを新設するものとします。ただし、既存屋根下地モルタルの劣化が著しい場合は補修のうえ施工するものとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp