

## 質疑・回答書

告示番号	第409号	件名	(仮称)豊中市立北枝建設植栽工事、 (仮称)豊中市南部コラボセンター建設植栽工事
No	質疑事項	回 答	
1	屋上緑化について湿性多孔質人工土壌と記載されていますが、東邦レオ(株)のピバソイルを想定されていますか。それとも他の商品を想定しておられますか。	図面番号W-014【植栽】外構平面図(2F)等に記載の湿性多孔質人工土壌は、東邦レオ(株)のピバソイル同等品以上とします。	
2	屋上緑化について、物価資料の材工共の公表価格での積算をされていますか。それとも材工別で積算されていますか。	屋上緑化の積算については、建設物価等の刊行物に掲載されていない規格・仕様は、公共建築工事積算基準に基づき、専門工事業者の見積価格を参考に、材工共の価格を算定しております。	
3	防根シートt0.4について、詳細規格を教えてください。	図面番号W-014【植栽】外構平面図(2F)等に記載の防根シートt0.4は、東レ(株)のアクスター防草シートG2150-BK同等品以上とします。	
4	透水シートt0.8について、詳細規格を教えてください。	図面番号W-014【植栽】外構平面図(2F)等に記載の透水シートt0.8は、東邦レオ(株)のFDフィルター、規格1m×25m×t0.8同等品以上とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

## 質疑・回答書

告示番号	第409号	件 名	(仮称)豊中市立北校建設植栽工事、 (仮称)豊中市南部コラボセンター建設植栽工事
No	質疑事項	回 答	
5	排水マットt45について、詳細規格を教えてください。	図面番号W-014【植栽】外構平面図(2F)等に記載の排水マットt45は、東邦レオ(株)のプライムボード45、規格1000×1000×t45同等品以上とします。	
6	ウッドチップについて、詳細規格を教えてください。	図面番号W-009【植栽】外構平面図(地上-1)等に記載のウッドチップは、建築工事監理指針による、一般的な松のバークチップ50mm程度を見込むものとし、難燃性を有し飛散しにくいものとします。	
7	積算について公共建築工事標準単価積算基準を採用されているのですか。何年度のものを採用されていますか。	積算基準は、国土交通省官房官庁営繕部公共建築工事積算基準(平成31年版)によります。	
8	積算経費について工種区分を新営建築工事として計算されていますか、その他工事(造園)として計算されていますか。	共通費(共通仮設費率、現場管理費率)の経費区分は新営建築工事です。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp