

質疑・回答書

告示番号	第422号	件名	とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ及びとよなか国際交流センター内装改修工事
No	質疑事項	回答	
1	設計図A-7図において点線仮設間仕切りが書かれていますが参考数量表には仮設間仕切りの項目がありません経費に含まれるのでしょうか？	仮設間仕切りは設計図A-6図に記載している仮設付記事項一覧の内、仮設間仕切りの項目にある通り空調改修工事受注者の負担とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp