

質疑・回答書

告示番号	件名	令和3年度下水道修繕工事(No.4)
No	質疑事項	回答
1	明細書第15号不陸整正(小規模施工)補足材有り代価表46号ひ再生粒度調整碎石の厚みが明記されていないと思うのですが碎石の厚みは何cmですか教えてください。	2cmになります。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp