

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第1号	件 名	(仮称)豊中市福祉総合相談支援交流センター(東館)建設工事
No	質疑事項	回 答	
1	KA-03図煙突カポスタック除去工法について Hi-JetARC工法、WJB工法と同等以上の工法であれば、吹付石綿除去の審査証明を有する除去業者が施工を行ってもよろしいでしょうか。	図面番号KA-03 煙突カポスタック除去工法についてHi-JetARC工法、WJB工法以外の工法で施工する場合はレベル1で技術審査証明を取得した除去業者による責任施工は可能とします。	
2	KAC-01図の「吸収式冷温水発生機 CH-V50P テクノ矢崎」について、どこに石綿が使用されているか判断できる機器図面を提供いただけないでしょうか。石綿の使用されている、箇所により施工方法が大きく変わってきます。	図面番号KAC-01 アスベスト除去工事 特記仕様書に記載の「吸収式冷温水発生機 CH-V50P テクノ矢崎」の撤去方法については広域認定制度によるメーカーでの処分とし、機器本体を車上渡しするものとします。	
3			
4			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp