

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第12号	件名	令和3年度水道配水管敷設工事(No.604利倉1丁目外)
No	質疑事項	回答	
1	<p>特記仕様書 9・フランジ短管φ200×0.30m(形式1)は支給品である。 上記について、支給品として計上するのか、又計上するのでしたら 材料価格についてご教示願います。</p>	<p>支給品費は計上していません。</p>	
2	<p>第108号単価表特殊ブロック舗装について 特殊ブロックの品名規格についてご教示願います。</p>	<p>下記のとおりです。 品名:視覚障害者誘導用ブロック(点状ブロック、線状ブロック) 規格:30×30×6(cm)</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp