

質疑・回答書

告示番号	第49号	件 名	(仮称)豊中市福祉総合相談支援交流センター(東館)建設空調設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>図面NO.AC-03特記仕様書の工事期間に令和4年6月1日以降から令和6年1月31日まで、現場説明書には現場施工着手予定日は令和5年1月10日からと記載されていますが、工事内訳書の共通費算定に対する工期は契約日から工期末までとなりますか</p>	<p>共通費算定に対する工期は契約日の翌日から工期末までとなります。</p>	
2	<p>図面NO.AC-17,18ダクト工事について、外壁建築ガラリボックスに接続するダクトについて、逆流防止のチャッキダンパーは不要と考えてよろしいですか</p>	<p>逆流防止のチャッキダンパーは不要とします。</p>	
3	<p>図面NO.AC-17,18ダクト工事について外壁建築ガラリボックスに接続となるダクト以外でコンクリート梁貫通となるダクトはありますか</p>	<p>2階X5通り-Y3通りのパスタクト用貫通部2カ所においてφ250のスリーブ入れが必要あります。</p>	
4	<p>図面NO.AC-19 集中リモコンLS-1及びR-1お取付場所は別途電気工事の制御盤等に組込みとなりますか、あるいは空調設備単独で露出ボックス等への取付になりますか、又その場合はどのような形状になりますか、ご教示をお願いします。</p>	<p>集中リモコンLS-1及びR-1の取付場所は、別途電気設備工事の制御盤等に組込みではなく、空調設備工事にて単独で壁面に取付して下さい。なお、形状はLGS内に配管及び埋込ボックス取付となります。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp