

質疑・回答書

告示番号	第23号	件 名	令和4年度穂積ポンプ場電気設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設計図 E-4 受変電設備単線結線図(今回) ・ 特記仕様書 P.9 第2章第2節2)機能増設機器 低圧動力・照明変圧器盤の単線結線図に機能増設の記載がありますが、特記仕様書の機能増設機器には記載ありません。また、単線結線図に100kVA動力変圧器二次のMCCBを225AFから600AFへ更新となっていますが、容量が大きく変圧器の保護が不可能になると思われます。今回特記仕様書を正とし機能増設は無しと考えますがよろしいでしょうか。		特記仕様書のとおりです。誤記があるため、図面を差し替えます。 (差し替え図面番号:E-4、25、31、33、39)
2	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設計図 E-2 システム構成図 ・ 設計図 E-25 1階電気室・監視室平面図(今回) E-25ではWeb端末が移設となっておりますが、システム構成図ではWeb端末の記載が特にありません。最終的な用途についてご教示下さい。		穂積ポンプ場以外のポンプ場の遠隔監視に使用します。
3	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特記仕様書 P.28 第1節 据付・試験・調整・配線・配管・その他 5)その他 雨期以外に雨水ポンプ盤を更新する工程上、雨水ポンプを2台停止する必要があるタイミングがあると考えられます。雨水ポンプを2台運転不可となることは問題ありませんでしょうか。		受注後協議によります。