

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局公示第23号	件 名	令和4年度穂積ポンプ場電気設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>図面番号E-4、8の低圧動力・照明変圧器盤機能増設について、特記仕様書に記載ございませんが、(新設)雨水ポンプ設備C/Cの電源引込MCCB容量より、機能増設作業が必要と考えます。本機能増設は、本工事に含まれているものとの認識で宜しいですか。ご教示願います。</p>		<p>特記仕様書のとおりです。誤記があるため、図面を差し替えます。(差し替え図面番号:E-4、25、31、33、39) ご指摘箇所のMCCB容量は問題はありません。(新設)雨水ポンプ設備C/Cの電源引込MCCB容量は将来の機器増設を見込んだ容量で選定しています。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp