

質疑・回答書

告示番号	件 名	令和4年度小曾根第2ポンプ場雨水ポンプ設備更新実施設計業務
No	質疑事項	回 答
1	<p>直接経費について 直接経費には、旅費交通費・電子成果品作成費等が計上されているという解釈でよろしいですか。 この場合、旅費交通費は率計上で算出されていますか。または、積上げ計上ですか。</p>	<p>下水道用設計積算要領に基づき積上げ計上しています。</p>
2	<p>アスベスト含有試験 測定・分析費について アスベスト含有試験は、定性分析ですか、定量分析ですか。</p>	<p>定性分析です。</p>
3	<p>アスベスト含有試験 測定・分析費について アスベストのサンプリングの人工や諸経費も計上されていますか。</p>	<p>計上しています。</p>
4	<p>特記仕様書第5条 基本的な考え方 5)に構造等は現行の基準用を満足することとありますが、更新機器荷重の常時荷重に対する補強案の検討(耐震は含まない)という解釈でよろしいですか。</p>	<p>質疑のとおりです。</p>