

質疑・回答書

告示番号	第197号	件 名	豊中市立第十六中学校渡り廊下耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
1	A04 工事着工前にモルタルの石綿含有調査を行う事と記載されていますが、含有されていた場合は工期・金額とも追加工事と考えてよろしいでしょうか。	石綿含有調査は層別分析を行うこととし、モルタル又はその他の層にアスベストが含有している場合、金額及び工期については別途協議の上決定することとします。	
2	A07石綿含有成形板等撤去工事(レベル3)の1.校舎外壁及び渡り廊下の外装の範囲とA08デスクグラインダー工法の外壁の範囲の違いについてご指示願います。	図面番号A07の対象範囲は、図面番号A11の1～4階天井伏図に記載の㊦天井ケイカル板とします。図面番号A08の対象範囲は石綿含有調査の結果、モルタル又はその他の層にアスベストが含有している場合に適用し、金額及び工期については別途協議の上、決定することとします。	
3	A16現況撤去図の外装仕上げ塗材及び下地材に石綿含有の記載がありませんが、石綿含有塗材撤去範囲はどこでしょうか。	図面番号A14及びA16のD5スロープ立上り部及びD7スロープ擁壁における外装薄塗材E及び複層塗材Eの下地調整材を対象範囲とします。なお、石綿含有調査の結果、モルタル又はその他の層にアスベストが含有している場合、金額及び工期については別途協議の上、決定することとします。	
4	A05 残土処分は市が指定する場所と記載されていますが指定場所をご指示願います。	残土処分の指定場所は、別紙1に記載のとおりです。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp