

## 質疑・回答書

告示番号	第27号	件 名	令和4年度水道配水管敷設工事(No.4長興寺北3丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	<p>第33明細書 足場工について                      足場工が1式で計上されていますが施工の内容がわかりませんので積算できません。(一般単管足場なのかパネル式主体なのか、朝顔等)価格の開示をお願いします。</p>		<p>足場工の施工内容については、44㎡使用6日として令和3年度版国土交通省土木工事標準積算基準書(河川・道路編)Ⅳ-7-⑰-3における「吊足場」で積算しております。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp