

## 質疑・回答書

告示番号	件 名	庄本神崎川線歩道改良工事
No	質疑事項	回 答
1	設計書 代価表(第93号) ライン導水ブロックはφ120ではなくてφ125でよろしいでしょうか	そのように読み替えて、積算願います。
2	設計書 代価表(第144号) 労務費ををご教授下さい	普通作業員(著しい制約1.14)を0.03人/箇所計上しております。
3	設計書 代価表(第74号) 電工2.5人、普通作業員2人の計上でよろしいでしょうか	電工(著しい制約1.14)を2.5人/10基、 普通作業員(著しい制約1.14)を2人/10基計上しております。
4	設計書 技術管理費の六価クロムは共通仮設費、現場管理費、一般管理費すべて 経費の対象外でよろしいでしょうか	技術管理費の六価クロム溶出試験は諸経費の対象外です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp