

質疑・回答書

告示番号		件 名	庄内南1号線歩道改良工事(2工区)
No	質疑事項	回 答	
1	設計書の代価表__ 第62号、第63号、第64号、第67号、第78号において 100m当り境界ブロック使用量では、目地幅は何mmで 積算しておられますでしょうか。ご教示お願い致します。	いずれも目地幅は5mmで計上しております。	
2	設計書の代価表__ 第62号、第63号、第64号、第67号、第78号において 100m当り境界ブロック使用量は、何本(組)で 積算しておられますでしょうか。ご教示お願い致します。	いずれも境界ブロック使用量は165本/100mで計上しております。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp