

質疑・回答書

告示番号		件 名	野田小曽根線歩道橋改修委託
No	質疑事項		回 答
1	交通量が、比較的多いよう様ですが現況桁下高さは、何m程あるのでしょうか。		現況桁下高さは、約4.7mです。
2	4.設計業務(1)改修設計①「耐震性能を満足していない場合」補強設計を行うこと。と記載されていますが、設計変更の対象になるのでしょうか。		協議により補強設計を行う場合、設計変更の対象とします。